

# 防炎性能試験結果通知書

(じゅうたん等)


日防試第E0-70号

平成9年2月28日

東リ株式会社 殿

財団法人 日本防炎協会

理事長 宮腰正美



平成9年2月21日付でご依頼のありました試験試料の試験結果及び試験番号は下記のとおりでありますのでご通知します。

記


判 定	適 合			試 験 番 号	E0 970066		
種 類	タイルカーペット(タフテッド)			素材・混用率 (パイル)	ナイロン 100%		
商 品 名 (銘 柄)	GA-100N			パイルの形状 (高 さ)	V-7° 3.5mm 全厚 (6.5 mm)		
試験項目 試験 No.		残 炎 時 間 (秒)	炭 化 長 (cm)	試験項目 試験 No.		残 炎 時 間 (秒)	炭 化 長 (cm)
縦 方 向	1	0.6	4.2	横 方 向	1	0.8	4.1
	2	0.9	4.2		2	1.0	4.2
	3	0.8	4.1		3	0.9	4.1
備 考	寸法 50cm 四方						

# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 大23-411-6 号  
令和5年12月27日

東リ株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 安藤 俊雄



令和5年12月21日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：じゅうたん等

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
GA-100N	再登録	EO970066	令和9年2月27日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

2020年3月22日

## 防災試験番号通知書

兵庫県伊丹市東有岡5-1-25  
東リ株式会社  
カーペット生産技術部



### 記

本通知商品は、公益財団法人日本防災協会に試験番号を登録した下記商品と、同一仕様により、同等の防災性能を示すことを通知いたします。

物品の種類	じゅうたん等	
登録商品名とその試験番号及び仕様概要	種類	タフテッド
	商品名	GA-100N
	試験番号	EO 970066
	パイル素材・混用率	ナイロン100%
	パイル形状	ループ
通知商品名	商品名	UT-N100