


防災性能試験結果通知書

(じゅうたん等)

日防試第 E0-20-111 号

平成20年4月30日

東 里 株 式 会 社 殿

財団法人日本防災協
理事長 澤 井 安

平成20年4月25日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は下記の通りでありますのでご通知します。

記

判 定	適 合		試 験 番 号	E0080104			
種 類	タイルペット(タフテッド)		素材・混用率 (パイル)	ポリプロピレン 100%			
商 品 名 又 は 銘 柄	GA-400N		パイルの形状 (高 さ)	ループ (3.0 mm)			
	測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 20秒以下	炭化長 10cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 20秒以下	炭化長 10cm以下	
縦 方 向	1	0	5	横 方 向	1	0	5
	2	0	5		2	0	5
	3	0	5		3	0	5
備 考	全厚6.0mm 寸法50cm四方						

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 大20-062-6 号
令和2年2月27日

東 リ 株 式 会 社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 鷺坂 長 美



令和2年2月19日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：じゅうたん等

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
GA-400N	再登録	E0080104	令和5年4月29日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

2020年3月22日

防炎試験番号通知書

兵庫県伊丹市東有岡58-125
東リ株式会社
カーペット生産技術部



記

本通知商品は、公益財団法人日本防炎協会に試験番号を登録した下記商品と、同一仕様により、同等の防炎性能を示すことを通知いたします。

物品の種類	じゅうたん等	
登録商品名とその試験番号及び仕様概要	種類	タフテツド
	商品名	GA-400N
	試験番号	EO 080104
	パイル素材・混用率	ナイロン100%
	パイル形状	ループ
通知商品名	商品名	UT-N400